


Sdr. Herreds Kraftvarmeværker a.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2023

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	86%
---	------------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	22,3	kg/GJ	80,2	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	68,8	g/GJ	247,6	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	3,4	g/GJ	12,2	mg/kWh
Drivhusgasser i alt	22,3	kg/GJ	80,4	g/kWh
Udledning af SO ₂	29,4	g/GJ	105,9	mg/kWh
Udledning af Nox	84,8	g/GJ	305,3	mg/kWh

Kontaktoplysninger:

Selskab	Sdr. Herreds Kraftvarmeværker a.m.b.a
CVR-nr.	16964638
Adresse	Næssundvej 327, 7960 Karby
Telefon	97762533
Mail	info@shkv.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

