


Sdr. Herreds Kraftvarmeværker a.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2023

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	74,0%
---	--------------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	24,9 kg/GJ	89,5 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	16,9 g/GJ	60,9 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	3,5 g/GJ	12,7 mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	26,3 kg/GJ	94,8 g/kWh
Udledning af SO ₂	23,6 g/GJ	85,1 mg/kWh
Udledning af Nox	80,7 g/GJ	290,5 mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2023-31.12.2023		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Sdr. Herreds Kraftvarmeværker a.m.b.a
CVR-nr.	16964638
Adresse	Næssundvej 327, 7960 Karby
Telefon	97 76 25 33
Mail	info@shkv.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsegade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk






Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO2e-udledning end et gasfyr
	Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

